

Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1,СН11 и НН

№ п/п	Показатели	2012г. (факт)					2013г. (факт)					2014 г. (план)				
		всего	ВН	СН1	СН11	НН	всего	ВН	СН1	СН11	НН	всего	ВН	СН1	СН11	НН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Поступление эл. энергии в сеть, всего	3448,9 67		3448,9 67	3367,3 57	3003,3 26	3249,6 20		3249,6 20	3124,1 62	2447,1 99	3412.1 01		3412.1 01	3280.37	2569.5 59
2	Потери электроэнергии в сети			81,610	22,744	242,83 1			62,729	15,969	27,621			65.865 45	16.767	29.002
3	Полезный отпуск из сети				341,28 7	2760,4 95				660,99 4	2419,5 78				694.043	2540.5 57

Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО

№ п/п	Показатели	2012г. (факт)					2013г. (факт)					2014 г. (план)				
		всего	ВН	СН1	СН11	НН	всего	ВН	СН1	СН11	НН	всего	ВН	СН1	СН11	НН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Поступление мощности в сеть, всего	0,3937		0,3937	0,3844	0,3428	0,3709		0,3709	0,3566	0,2793	0.3895		0.3895	0.3744	0.2933
2	Потери в сети			0,0093	0,0025	0,0277			0,0071	0,0018	0,0031			0.0075	0.0019	0.0033
3	Полезный отпуск мощности из сети				0,0389	0,3151				0,0754	0,2762				0.0792	0.2900